Спецификация дизель-генераторной установки

Модель: C300 D5
Частота: 50
Тип топлива: Diesel

Спецификация:	**SS8-CPGK**
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	**ND50-OS550 / ND50-CS550**
Технические данные по расходу воздуха:	**AF50-550**
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	**DD50-OS550 / DD50-CS550**
Технические данные для переходных процессов:	**TD50-550**

Расход топлива	**Ненагруженный резерв**				**Первичный источник питания**			
	kVA (kW)				**kVA (kW)**			
Основные параметры	300 (240)				275 (220)			
Нагрузка	**1/4**	**1/2**	**3/4**	**Full**	**1/4**	**1/2**	**3/4**	**Full**
Галлонов США в час	4.0	7.2	11.0	15.0	3.4	6.2	9.2	12.6
л/ч	18	33	50	68	16	28	42	57

Двигатель	**Резервный режим**	**Основной режим**
Производитель двигателя	Cummins	
Модель двигателя	QSL9 G5	
Конфигурация	4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel	
Наддув	Turbo Charged and Charge Air Cooled	
Общая выходная мощность двигателя, кВтм	310	268
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	2785	2413
Диаметр цилиндра, мм	114	
Ход поршня, мм	145	
Номинальная скорость, об./мин.	1500	
Скорость движения поршня, м/с	7.2	
Компрессия	16.8:1	
Заправочная емкость для смазочного масла, л	26.5	
Предельная скорость, об./мин.	1800 ±50	
Рекуперированная мощность, кВт	47	
Тип регулятора	Electronic	
Пусковое напряжение	24 Volts DC	

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	165
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	203
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	70

Воздух		
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, $м^3$/мин	20.3	18.7
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2	

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Выпускная система	мощность (резервный источник), квт	мощность (основы источник), квт
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м³/мин	53	44.9
Температура выхлопных газов, °C	560	500
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	10.2	

Стандартная радиаторная система		
Расчетная температура окружающей среды, °C	50	
Нагрузка вентилятора, КВт$_м$	10	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	15	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	7.93	
Общая теплоотдача, BTU/min	10190	8415
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	19.1	

Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CS550.

	27°C	40°C	45°C	50°C	55°C
Ненагруженный резерв	300 (240)	300 (240)	300 (240)	300 (240)	291.3 (233)
Первичный источник питания	272.8 (218.2)	272.8 (218.2)	272.8 (218.2)	272.8 (218.2)	257.5 (206)

Вес*	Открытое исполнение	Закрытое исполнение
Сухой вес установки, кг	2518	4095
Полный вес установки, кг	2570	4734

* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.

Размеры	Длина	Ширина	Высота
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	3549	1100	1928
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	4254	1424	2215

Описание генераторной установки

Установка в открытом исполнении



Закрытый комплект



Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Технические данные по генераторам переменного тока

Идентификационный код	Подключение[1]	Увеличение температуры, °C	Нагрузка[2]	Генератор	Напряжение
B324	Wye, 3 Phase	125/105C	S/P	HC4D	380-440V

Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трехфазный выход

$$\frac{kW \times 1000}{Voltage \times 1.73 \times 0.8}$$

Однофазный выход

$$\frac{kW \times Single\ Phase\ Factor \times 1000}{Voltage}$$

Контактная информация дилера:

ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

+7 495 255-22-44

info@umin.su • www.umin.su

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8

ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470

Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2